СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.CT08.B.00050/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Воткинский завод теплоизоляционных материалов" (ООО "ВЗТМ"). Место нахождения: Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса. Адрес юридического лица: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427411, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 62. ОГРН 1121828000150, ИНН 1804009943. Телефон/факс: +7 (831) 412-98-90, электронная почта: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридическгто лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: opitnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитные базальтовые материалы марки ОБМ из высокотемпературного холста без связующего типов: ОБМ – без обкладки, ОБМ-Ф – каширированный алюминиевой фольгой, ОБМ-С – в обкладке из стеклоткани, ОБМ-Б – в обкладке из базальтовой ткани, ОБМ-К – в обкладке из кремнеземной ткани, ОБМ-МС – в обкладке из металлической сетки , выпускаемые по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №7908/РС от 05.03.2021 г., №7909/РС от 05.03.2021 г., №7910/РС от 05.03.2021 г., №7911/РС от 05.03.2021 г., №7912/РС от 05.03.2021 г., №7913/РС от 05.03.2021 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28). Схема сертификации: 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1) - негорючие (НГ).
Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. Условия хранения продукции: материал ОБМ должен храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%, в горизонтальном положении в штабелях, но не более четырех рядов по высоте.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.03.2021** по **11.03.2024**

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Подпись — **Козьяков Александр Тихонович** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П.

Эксперт (эксперты) — Подпись — **Ежов Дмитрий Игоревич** (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

образец